

Kalisz, dnia 21 lipca 2015

## Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 18 w Kaliszu”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) udzielam następujących odpowiedzi:

### Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres związany z wywozem ziemi pod boiska do siatkówki, koszykówki, skocznie w dal oraz drenaż (tak jak jest to w poz. Związanej z wywozem ziemi z korytowania pod bieżnię – nr 44 przedmiaru robót).

### Odpowiedź:

*Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.*

### Pytanie 2:

Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu urobku z korytowania czy też Wykonawca winien zagospodarować ziemię z korytowania we własnym zakresie?

### Odpowiedz:

*Zagospodarowanie ziemi z korytowania leży po stronie Wykonawcy.*

### Pytanie 3:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres związany z wypełnieniem zeskoczni do skoku w dal piaskiem drobnym min 30cm.

### Odpowiedz:

*Patrz przede wszystkim odpowiedź na pytanie 4, Zamawiający jedynie informacyjnie podaje, iż piasek drobnny potrzebny do wypełnienia zeskoczni do skoków w dal znajduje się w poz. 66 przedmiaru robót.*

### Pytanie 4:

Poz. 96 przedmiaru robót jest zaniżona. Na podstawie rys.nr 6, należy przyjąć:

Lp.	Rodzaj boiska	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Śr. grubość ziemi którą należy dowieźć (na podst. rys nr 6) [m]	Ilość ziemi [m <sup>3</sup> ]
1	Siatkówka	360	0,3	108
2	Koszykówka	608	0,9	547,2
3	Bieżnia	36,6	0,9	32,94
<b>Suma [m<sup>2</sup>]</b>				<b>688,14</b>

Zatem prosimy o potwierdzenie, że aby osiągnąć wymaganą rzędną projektową, należy dodatkowo dowieźć i wbudować ok. 688 m<sup>3</sup> x (wsp. zagęszczenia) 1,2 = 825 m<sup>3</sup> piasku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedz:**

*Wynagrodzenie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu ma charakter ryczałtowy, a załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy, nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia (patrz pkt. 4.2. lit. c) SIWZ) i w związku z tym mogą nie uwzględniać całego zakresu prac do wykonania czy ich ilości jaki wynika to z dokumentacji projektowej wraz z pkt 4.2 ppkt a)-p) SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.*

*Tym samym kalkulacja ceny oferty wyłącznie na podstawie przedmiaru robót może okazać się nieprawidłowa, gdyż tylko dokumentacja projektowa, wyszczególnienie zakresu zamówienia pkt 4.2 ppkt a)-p) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SIWZ stanowią opis przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.*

*W związku z powyższym w przypadku błędów lub braków w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SIWZ, należy przyjąć zakres prac, rozwiązania zawarte lub wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót czy pkt 4.2 ppkt a)-p) SIWZ.*

*Mając powyższe na uwadze, Zamawiający jedynie informacyjnie podaje, iż zdaniem projektanta w obliczeniach wykonawcy zawartych w pytaniu 4 nie uwzględniono warstw podbudowy boisk, które są wliczone w innych pozycjach przedmiaru, a zweryfikowana wartość w poz. 96 przedmiaru robót wynosi 412,60 m<sup>3</sup>.*

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam SIWZ w sposób następujący:

1. poprzez uzupełnienie przedmiotu zamówienia o dostawę i montaż:
  - a) jednej studzienki rewizyjnej DN 425 PCV/PP o rzędnej dna na poziomie 126,80 m n.p.m. i rzędnej wjazdu studzienki na poziomie 127,62 m n.p.m. na odcinku zmiany kierunku DN 160 PCV. Studzienka winna być posadowiona w sposób analogiczny jak pozostałe zaprojektowane;
  - b) geowłókniny filtracyjnej na szerokości obsypki drenarskiej;
2. zmianę terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu na następujący: **24 lipca 2015r.** Godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty i jej kalkulacji.

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA

/---/

Grzegorz Sapiński