

Kalisz, dnia 01 grudnia 2015

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa instalacji i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Kaliszu .**”

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

W kosztorysie ofertowym w poz. 49 studnie rewizyjne dla kanalizacji sanitarnej jest 13 szt. oraz w poz. 77 studnie rewizyjne dla kanalizacji deszczowej jest 18 szt.

W dokumentacji na kanalizacji sanitarnej jest 13 szt. a na kanalizacji deszczowej jest D 1.1 – D 1.19 – 19 szt. oraz D 2.1 – D 2.9 – 9 szt.

Proszę o wskazanie poprawności zakresu który należy wycenić dla powyższej inwestycji.

Odpowiedź:

Załączony Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, niestanowiącym opisu przedmiotu zamówienia. Przy wycenie należy się kierować opracowaną dokumentacją projektową. Prawidłowa liczba studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm dla kanalizacji sanitarnej to 13szt., natomiast dla kanalizacji deszczowej to 28 szt.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Piotr Kościelny

Wiceprezydent Miasta Kalisza