

Kalisz, dnia 16 marca 2018 r.

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego**”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), udzielam następujących odpowiedzi:

Pytania:

W w/w kontrakcie założono wykorzystanie kostki z rozbiórki którą po rozebraniu należy oczyścić i oszlifować ze wszystkich stron, w związku z tym że kostka przy czynności szlifowania może ulec zniszczeniu a ponadto jest to czynność niekorzystna cenowo i bardzo pracochłonna czasowo, prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zmianę polegającą na zastosowaniu nowej kostki kamiennej a rozebraną kostkę kamienną wykorzysta po przewiezieniu na swoje składowisko, do innych celów (np. do budowy mniej reprezentacyjnych ulic, ścieków kamiennych itp.)

Przy założeniu terminów wykonania robót i zastosowaniu wysokich kar za niewykonanie robót w terminie wykonanie robót z nowej kostki dałoby znacznie lepszy efekt czasowy, cenowy i estetyczny.

Prosimy o podanie wymiarów płyt kamiennych.

Prosimy o określenie faktury kamienia.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu pozycji 9 przedmiaru robót: **Układanie nawierzchni z płyt z kamienia naturalnego różnej wielkości i kolorystyce – 5820 m²**

Jak rozumieć powyższy zapis.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego Koloru RAL dla materiału kamiennego – nie określa się kolorem RAL materiałów kamiennych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nowej kostki kamiennej zamiast kostki z rozbiórki.

Wymiary płyt kamiennych i faktury kamienia są opisane w Projekcie budowlanym – Tom I „Projekt zagospodarowania działki” w części II punkcie 13. Szczegółowe informacje dotyczące projektowanych elementów (str. 33-37).

W pozycji 9 przedmiaru robót zawarte są nawierzchnie A1 i A6 (zgodnie z rysunkami nr: Z00, Z01A, Z01B) o powierzchniach: A1 – 5756,00m² (płyty chodnikowe), A6 – 65,00m² (kostka kamienna). Rysunki znajdują się w Projekcie budowlanym – Tom II „Projekt zagospodarowania działki”.

Kolory materiałów kamiennych podane w Projekcie budowlanym – Tom I „Projekt zagospodarowania działki” w części II punkcie 13. Szczegółowe informacje dotyczące projektowanych elementów (str. 33-37) zostały określone poprzez nazwę koloru oraz dodatkowo jako „zbliżone” do danego koloru RAL w celu dokładniejszego określenia koloru materiału kamiennego.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Barbara Gmerek

Wiceprezydent Miasta Kalisza