

Kalisz, dnia 11 października 2018 r.

## **Informacja dla Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ **Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Polnej 17 w Kaliszu w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych**”

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam treść SIWZ w poniższym zakresie:

### **Pytanie nr 1:**

W zestawieniu stolarki do wymiany Zamawiający podał parametry drzwi wewnętrznych EI30 o oznaczeniu Dd. Prośba o informację jakiego rodzaju są to drzwi drewniane czy aluminiowe.

### **Odpowiedź:**

Są to drzwi pożarowe aluminiowe, przeszklone, szklenie bezpieczne O2.

### **Pytanie nr 2:**

Prośba o wyjaśnienie czy drzwi D1 są to drzwi drewniane przeszklone?

### **Odpowiedź:**

Są to drzwi drewniane - pełne. Montaż drzwi został nakazany przez konserwatora zabytków, więc muszą one imitować drzwi historyczne.

### **Pytanie nr 3:**

Według przedmiaru robót zestawienie materiałów pozycja 16 drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe proszę o wskazanie które są to drzwi w zestawieniu stolarki do wymiany? Proszę również o zweryfikowanie wskazanego obmiaru tej pozycji (14,01m<sup>2</sup>) oraz potwierdzenie, że mają to być drzwi jednoskrzydłowe.

### **Odpowiedź:**

Jest to materiał na wymianę drzwi w nowej części szkoły. Zgodnie z pkt. 4.2. SIWZ w zakres niniejszego postępowania nie wchodzi wymiana drzwi wejściowych do nowej części budynku. Z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający wyłącznie pomocniczo, przekazuje jako załącznik do SIWZ przedmiary robót dotyczące przedmiotu zamówienia - nie stanowią one jednak opisu przedmiotu zamówienia.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.41.2018

**Pytanie nr 4:**

Proszę o wskazanie rodzaju przeszklenia jakie zamawiający wymaga zastosować dla drzwi D2.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt. 4.2. SIWZ w zakres niniejszego postępowania nie wchodzi wymiana drzwi wejściowych do nowej części budynku.

**Pytanie nr 5:**

Proszę o potwierdzenie że w zakresie niniejszego przetargu należy wykonać drzwi o oznaczeniach Dd - 1szt.

D1 – 1szt.

D2 - 2szt.

ścianki systemowe p.poż z drzwiami EI30 90x200

ścianki murowane wraz z drzwiami EI30 100x200.

**Odpowiedź:**

Zakres zamówienia obejmuje drzwi Dd-1szt., oraz D1-1szt. W zakres zamówienia wchodzi również ścianki murowane wraz z drzwiami EI30 100x200, drzwi D2 nie wchodzi w zakres zamówienia – patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

**Pytanie nr 6:**

Proszę o potwierdzenie że wszystkie drzwi ścianek systemowych i murowanych należy wyposażać w trzymacze drzwiowe?

**Odpowiedź:**

Wszystkie drzwi pożarowe należy wyposażać w elektrotrzymacz i samozamykacz.

**Pytanie nr 7:**

wg. Opisu punkt 9 "Montaż drzwi pożarowych typowych pełnych. Drzwi normalnie otwarte za pomocą elektrotrzymacza. Drzwi powinny posiadać wbudowany samozamykacz. Przejście do łącznika nowego budynku odciąć drzwiami EI30 stale otwartymi utrzymywanymi elektrotrzymaczem z samozamykaniem w wypadku alarmu" proszę o wskazanie które drzwi ma na „myśli” Zamawiający.

**Odpowiedź:**

Wszystkie drzwi pożarowe należy wyposażać w elektrotrzymacz i samozamykacz.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Jednocześnie zmieniam termin składania i otwarcia ofert na następujący: **17.10.2018r.** Godzina, miejsce składania oraz otwarcia ofert nie uniknie zmianie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Barbara Gmerek

Wiceprezydent Miasta Kalisza