

Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.8.2019

Ogłoszenie nr 510074414-N-2019 z dnia 16-04-2019 r.

Miasto Kalisz: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 513207-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 540035694-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail zam.publ@um.kalisz.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): <http://www.kalisz.pl>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WRM.271.01.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ulicy Podmiejskiej 9a w Kaliszu w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4.5. SIWZ. 2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje m. in.: Roboty ogólnobudowlane: -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - roboty murarskie, roboty związane z kładzeniem płytek, roboty tynkarskie, malarskie, -wymiana docieplenia styropianem na wełnę mineralną (miejsca wymiany zgodnie z projektem) wraz z wykonaniem tynku silikatowego w kolorze istniejącej elewacji, - częściowa przebudowa ścian wewnętrznych, - wymiana zamknięcia szybu windowego w segmencie "D". Roboty instalacyjne: - demontaż hydrantów wewnętrznych wraz z zakorkowaniem odgałęzień na instalacji bytowej, - wykonanie odrębnej instalacji hydrantowej wraz z montażem nowych hydrantów wewnętrznych, - wymiana grzejników na klatkach schodowych, - budowa linii kablowej zasilającej centralę ppoż, - budowa linii kablowej sterującej wyłącznikiem ppoż, - budowa linii kablowej zasilającej zestaw hydroforowy, - montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu. - wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, - wykonanie systemu sygnalizacji pożaru. UWAGA: Zamawiający wprowadza poniższą zmianę materiałową w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej. Płyta GK Nida woda ogień+ zmienia się na: płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna o następujących parametrach: - reakcja na ogień: A2-s1, d0 - przepuszczalność pary wodnej: 10 - opór cieplny: 0,25 W/m.K Całość prac będzie prowadzona na czynnym obiekcie - nie mogą one zakłócać funkcjonowania szkoły. Harmonogram prowadzenia prac należy uzgodnić z Dyrekcją Szkoły. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót wyłącznie w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć i bezpieczeństwa uczęszczających tam dzieci. Najbardziej uciążliwe prace Wykonawca winien realizować w okresach nefunkcjonowania szkoły (święta, ferie, wakacje itd.) 3. Szczegółowy zakres rzeczowy, zakres prac i sposób ich realizacji określony został w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.8.2019

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45214200-2

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45343000-3, 45312100-8, 45316000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 1502843.05

Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 10, w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowo-Instalacyjna „SIMBUD” Rafał Kaczmarek

Email wykonawcy: biuro.simbud@gmail.com

Adres pocztowy: Tuwima 8

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Kalisz

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1464361.81

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1464361.81

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2217921.24

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.