

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „Montaż piłkochwytu przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 18 w Kaliszu”

W nawiązaniu do zapytań od Wykonawców niniejszym udzielamy wyjaśnień.

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuszcza :

- posadowienie słupów o wymiarach 30x30x80cm betonem C20/25.
- słup z rury 88,9x3,2mm malowany podkładem i warstwą nawierzchniową czy słup ocynkowany, malowany proszkowo.
- siatkę PP o oczku 10x10x3mm

Odp. Posadowienie słupów leży w gestii wykonawcy. Słup powinien być w taki sposób posadowiony aby spełniał wszelkie normy bezpiecznego użytkowania. Słup winien być stalowy ocynkowany i mieć średnicę min. 80mm. Zamawiający akceptuje siatkę PP o oczku 10x10x3mm.

Pyt. 2. Czy dopuszczają Państwo słup stalowy ocynkowany 88x80x2mm lub 80x80x3 mm

Odp. Słup winien być stalowy ocynkowany i mieć średnicę min. 80mm.

Pyt. 3. Czy postępowanie dotyczy tylko i wyłącznie montażu nowego piłkochwytu i montażu stojaka z materiałów dostarczonych przez Inwestora?

Odp. Postępowanie dotyczy dostawy i montażu nowego piłkochwytu i stojaka na rowery.

Pyt. 4 Czy słupy mają być stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005 czy tylko ocynkowane?. Siatka polipropylenowa bezwęzłowa oko 10x10 cm gr sznurka 2-3mm kolor zielony? Czy słupy mają być montowane w tulejach?

Odp. Słup winien być stalowy ocynkowany i mieć średnicę min. 80mm. Zamawiający akceptuje siatkę PP o oczku 10x10x3mm. Posadowienie słupów leży w gestii wykonawcy. Słup powinien być w taki sposób posadowiony aby spełniał wszelkie normy bezpiecznego użytkowania..

Z-ca NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Miasta
mgr inż. Dagmara Pokorska