

Informacja dla wykonawców

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót i w projekcie budowlano wykonawczym zamawiający wskazał na zastosowanie obrzeża betonowego 30x6 cm. Na rynku dostępne są obrzeża o wymiarach: 6x20 cm; 8x25 cm lub 8x30 cm. Obrzeże o wymiarze wskazanym w projekcie jest niedostępne. Jaki rodzaj obrzeża należy zastosować?

Odpowiedź:

Należy zastosować obrzeże betonowe, wibroprasowane o wymiarach 6x20 cm.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez: odziarnienie nawierzchni istniejącej ścieżki rekreacyjnej?

Odpowiedź:

W przytoczonym sformułowaniu doszło do omyłki pisarskiej – powinno być: „doziarnienie nawierzchni istniejącej ścieżki”, które należy wykonać na podstawie „Rozwiązania III” projektu wykonawczego.

Naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta
/---/
Stanisław Krakowski