



## ROZDZIELNICA TE



Rozdzielnica natynkowa  
IP 30      BP-O-600/15-C  
Profil+  
gl [mm] 262,5

Widok drzwi z lampkami

UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako szafę napiwkową, IP30.
2. W rozdzielnicę założyć min. 40% rezawy miejsca.
3. W rozdzielnicę zamontować szermie idobowy.
4. Wykonać gniazda aparatury maszynowej.
5. Na elewację rozdzielnicę wykonać dwie lampki kontrolki napięcia.
6. Rozdzielnicę wykonać w kabinie na szermie.
7. W rozdzielnicę dołożyć do zasładowi szermowych tzw. "zagiętych" szerm.

Projektował	Nazwisko			Nr. arkusza		
Współpraca	Data			1/1		
Sprawdził	Podpis			M.rys.		
	Plotkowiak K.		INWESTOR	IE-03		
	Marchinkowski Ł.		OBIEKT	Forma		
	Kąkol P.		MAZWA RYS.	Strona		
			Schemat rozdzielni	Zmiany		